

# ZERTIFIKAT / CERTIFICATE

Nr. 8115875728-50e

## tesa 60672

## tesa SE, Norderstedt GERMANY

Das Produkt „tesa 60672“ wurde nach DIN 4102-1 in Verbindung mit DIN 4102-15/-16 geprüft und erfüllte die Anforderungen zur Einreihung in die Klasse DIN 4102-B1 hinsichtlich des Brandverhaltens.

The product „tesa 60672“ was tested according to DIN 4102-1 in conjunction with DIN 4102-15/-16 and fulfilled the requirements for classification DIN 4102-B1 relating the reaction to fire.

Eine Übertragung auf andere Produkte ist nicht möglich.


Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit den Prüf-/Untersuchungsberichten 8115875728-10e und 8115875728-20e vom 28.08.2018, ausgestellt durch die Prüfstelle für Brandschutz der DMT GmbH & Co. KG.

*This certificate can not be transferred to other products or materials.*

*This certificate is only valid in combination with the test/examination reports 8115875728-10e and 8115875728-20e, from August 28th 2018, issued by DMT GmbH & Co. KG, test body for fire protection.*

Dortmund, 29.08.2018

DMT GmbH & Co. KG

  
(Ludäscher)



  
(Feldmann)